




HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Közzététel időpontja:
2021.01.08.



Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Iktatószám: HE/KVO/00103-1/2021.
(HE/KVO/01752/2020.)
Ügyintéző: Nagy Fanni
Telefonszám: +36 (36) 795-153
E-mail: nagy.fanni@heves.gov.hu

Tárgy: a mezőtárkányi szennyvízelvezetési agglomeráció, Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telepének megvalósítására vonatkozó **előzetes vizsgálati eljárás lezárása**

HATÁROZAT

- I. Egerfarms Község Önkormányzata (3379 Egerfarms, Dózsa György út 1., KÜJ:100145805), Egerlövő Község Önkormányzata (3461 Egerlövő, Dózsa György út 19., KÜJ:100145816), Mezőszemere Község Önkormányzata (3378 Mezőszemere, Május 1. út 36., KÜJ:100156177) és Mezőtárkány Község Önkormányzata (3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos u. 81., KÜJ:100156203) meghatalmazásából eljáró Szőkéné Hajdu Diána Krisztina kérelmére indult, a mezőtárkányi szennyvízelvezetési agglomeráció, Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telepének (KTJ:102421289) megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető**, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

- II. **Tájékoztatom,** hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok **beszerzése szükséges:**

- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a terület helyreállításához (cserjeirtás), valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó (pl.

közöttal azonos földrészleten lévő) fa, facsoport kivágásához. A kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztályhoz (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) kell benyújtani.

- A tervezett vízellátási létesítményekre vonatkozóan külön eljárás keretében vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
- A szennyvíztisztító-telep kialakítása termőföld igénybevételével jár, ezért a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 9., 10., 11., 12., 13. és 14.§-ai alapján a munkálatok megkezdése előtt termőföld más célú hasznosításának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani a Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2-höz (3390 Füzesabony, Széchenyi út 7.) a más célra hasznosítandó, konkrét területi adatok megjelölésével. Ha a más célú hasznosítás a földrészletnek csak egy részét érinti, akkor a más célra hasznosítandó területet ábrázoló vázlat és hozzá kapcsolódó terület-kimutatás benyújtása is szükséges. A munkálatokat csak a jogerős, más célú hasznosítást engedélyező határozatban foglaltaknak megfelelően lehet elkezdni. A termőföld más célú hasznosítása a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 12. § -ban foglaltak alapján kezdeményezhető.

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/10541-1/2020.ált. számú állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Felhívja a figyelmet, hogy „a tervezett szennyvíztisztító telep és ahhoz csatlakozó szennyvízelvezető hálózat megépítésére csak az Igazgatóságom által kiadott jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kerülhet sor.”

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő:

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

A beruházás célja:

A tervezett beruházás elsődleges célja, hogy az érintett négy település (Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárcány) területén korszerű szennyvízkezelő rendszer kerüljön kialakításra, mely hosszú távon jelentős mértékben képes hozzájárulni a földtani közeg és felszín alatti vizek állapotának fenntartásához, javulásához, melynek révén kiválthatók a sok esetben nem megfelelően zárt, szivárgásmentes szennyvízkezelő létesítmények és az esetleges illegális szennyvíz-leürítés (megtelt tárolókban a kommunális szennyvíz környezetbe szivattyúzása, stb.).

A beruházás területigénye:

A négy település kommunális szennyvizét befogadó térségi szennyvíztisztító telep létesítésének helyszíne Mezőtárcány, 054/15 hrsz-ú terület, mely NATURA 2000 területen található. A beruházás helyszíne jelenleg mezőgazdaságilag művelt terület, az eredeti, természetes élővilág nyoma már nem lelhető fel. A tervezett tisztítóteleptől 400 m-re található a Laskó-patak, mely a tervek szerint a tisztított szennyvíz befogadója lesz. A szennyvíztisztító telep és ahhoz kapcsolódó létesítmény közvetlenül a 33201a út mellett létesül 10 142 m² területfoglalással (telekalakítással érintett terület). A

telekmegosztást követően a tervezett fejlesztésnek Mezőtárkány 054/21. hrsz. alatti telek biztosít helyszínt. A szennyvíztisztító telep kerítéssel körülhatárolt területe 4722 m². A műtárgyak, valamint a belső teherforgalom biztosítása érdekében belső közlekedési út létesül, melynek területfoglalása 2150 m².

A tevékenység volumene:

A szennyvíztisztító telep tervezett biológiai tisztító kapacitása 3.846 LE, a névleges hidraulikai kapacitása 365 m³/d csatornán érkező + 20 m³/d NKHÖSZ, a jellemző vízfogyasztási adatok alapján.

A tervezett tevékenység bemutatása:

Az új szennyvíztisztító telep technológiai rendszere biztosítja a beérkező szennyvíz mechanikai tisztítását, finom rács és homokfogó kiépítésével, a biológiai tisztítást az előírt tisztítási hatásfok elérésével, a fertőtlenítés lehetőségének kialakítását, valamint az iszapvíztelenítés kiépítését és a víztelenített iszap 1 éves tározását (fedett, műszaki védelemmel ellátott létesítménnyel).

A telephelyen belül tervezett létesítmények:

- Üzemviteli épület
- NKHÖSZ fogadó, kézirács, átemelő
- Mechanikailag tisztított szennyvíz átemelő
- Osztómű
- Kombinált biológiai tisztító műtárgy
- Iszapsűrítő és tároló műtárgy
- Iszapvíztelenítő gépház
- Fedett iszaptároló
- Technológiai gépház

Teher- és személyszállítás nagyságrendje:

A szennyvíztisztító telep működése automatikus, de a rendszer felügyeletet igényel. A folyamatos felügyeletet 1 fő személyzetet igényel, akinek céges gépjárművel (1 db terepjáró) biztosított a munkába járás.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepre történő beszállítása kapcsán esetlegesen heti 1 vagy 2 szippantó gépjárművel kell számolni.

Szintén teherforgalmi igényt támaszt a telephelyen keletkező hulladékok rendszeres elszállítása. A rácsszemét és homokfogó hulladékokat várható havi gyakorisággal kell elszállítani, a keletkező kommunális szennyvíziszap elszállítása heti vagy a tárolás során bekövetkező további nedvességvesztés hatására szintén havi egyszeri gyakoriságú lesz.

A telephelyen keletkező kommunális hulladékot a közszolgáltató hetente szállítja el.

A telepítés várható időtartama:

A beruházás időbeli megvalósulása előreláthatólag 11-13 hónapot vesz igénybe, melynek ütemtervét, és az egyes ciklusokat a dokumentáció 4. számú táblázata ismerteti. A próbaüzem a Hatósági döntés, valamint az Üzemeltetői tapasztalatok alapján hosszabb időt is igénybe vehet.

Kapacitáskihasználás tekintetében a fő cél, hogy az érintett négy településen, a lakosság a kiépített közműhálózatra minél nagyobb arányban, hosszú távon 100 %-ban rákössön, melynek eléréséhez szükséges becsült időszak 4-5 évre tehető.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Mezőtárkány, Egerfarmos

- V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Mezőtárkány Község Önkormányzat Jegyzőjének (3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos u. 81.) azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodik a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.
- VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a PURECO Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. által befizetésre került.
- VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

INDOKOLÁS

Szökéné Hajdu Diána Krisztina (a továbbiakban: Kérelmező) 2020. december 9-én, a Környezetvédelmi Hatóságra elektronikus úton benyújtott kérelmében a mezőtárkányi szennyvízelvezetési agglomeráció, Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telepének megvalósítására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. Kérelme alapján 2020. december 10-én előzetes vizsgálati eljárás indult.

A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 104. pontja 103. pontja [Szennyvíztisztító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) c) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló

272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik. A tárgyi beruházás a 272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2. táblázat 56. pontjába sorolható, ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 35. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díj 2020. 12. 09-én befizetésre került.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni.

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/01752-2/2020. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01752/2020. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárásban a hatóság a továbbiakban az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.* (a továbbiakban: Ákr.) teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes eljárás ügyintézési határideje: 2021. 01. 08.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, továbbá a közleményt a tevékenységgel feltételezhetően érintett település jegyzőjének közhírré tételre.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

Az eljárás során a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 7., pontjaiban ismertetett szakkérdést, továbbá az *egyres közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet* 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását.

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása és véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem Mezőtárkány Község Önkormányzat Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.

Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és Egerfarmos Községi Önkormányzat Jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került.

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel sem az érintett településekhez, sem a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről.

A dokumentációban és kiegészítéseiben foglaltak alapján a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszerkeletére vonatkozó szakértői jogosultsággal, és a Kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat kérelméhez csatolta.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kielégíti a Khvr. 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit.

A döntésemnél figyelembe vettem a Khvr. 5. számú mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Mezőtárkány település Egerfarmossal, Egerlövővel és Mezőszemerével együttesen alkotott agglomerációja jelenleg csatornázatlan. A keletkezett szennyvizet részben szippantással szállítják, részben szikkasztják. A beruházás célja Mezőtárkány, Egerlövő, Egerfarmos és Mezőszemere települések csatornahálózatának kiépítése, valamint az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a tervezett új szennyvíztisztító telepen.

A telepítési fázisban veszélyes hulladék keletkezése nem várható, azonban a gépekből, járművekből elcseppenő olajjal szennyezett föld előfordulhat, amit összegyűjtést követően engedéllyel rendelkezőnek történő átadásig a kivitelező telephelyén található veszélyes hulladék gyűjtőhelyen tárolnak. A szerelési munkálatok során kis mennyiségű nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni, melyet elszállítását követően engedéllyel rendelkezőnek átadnak.

A működés során az alábbi hulladékok képződésével és mennyiségével kell számolni:

- veszélyes anyagokat maradványként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (HAK 15 01 10*) – 20 kg
- veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrítőket), törlőkendők, védőruházat (HAK 15 02 02*) – 20 kg
- rácsszemét (HAK 19 08 01) – 10 t
- homokfogóból származó hulladék (HAK 19 08 02) – 10 t
- telepítési szennyvíz tisztításából származó iszap (HAK 19 08 05) – 300 t

A keletkező hulladékokat a fajtájuknak megfelelő edényzetben tárolják, majd arra engedéllyel rendelkezőnek átadják. A 19 08 05 azonosító számú hulladékot a telephelyen létesített műszaki védelemmel rendelkező iszaptároló csarnokban tárolják, majd tehergépjárművel szállítják el.

A kivitelezési munkák és az üzemeltetés során keletkező hulladékokkal - amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásaira.

A tervezett létesítmény kivitelezését és üzemeltetését kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn. A tervezett létesítmény kivitelezése és üzemeltetése során hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. A tevékenység végzéséhez külön hulladékgazdálkodási engedély nem szükséges.

Szakvéleményemet a Ht., a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján adtam meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A projekt által érintett Mezőtárcány, Egerfarmos, Egerlövő és Mezőszemere települések szennyvizét kezelő közös, új biológiai szennyvíztisztító telep Mezőtárcány külterületén kerül megépítésre. Jelenleg az érintett agglomeráción belül egyetlen település sem rendelkezik közüzemi, elválasztott, gravitációs rendszerű szennyvíz-csatorna hálózattal és szennyvíztisztító teleppel.

Levegőminőség:

A beruházás kapcsán érintett települések a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet értelmében a 10. (az ország többi területe) légszennyezettségi zónába tartozik.

A vizsgált terület környékén a közlekedésből adódó légszennyező anyagok kibocsátása és a lakossági tüzelésből adódó szennyezőanyagok alakítják a terület alapterheltségét.

Az építés időtartama alatt a földmunkavégzés, a nyomóvezeték fektetés, a szennyvíztisztító vasbeton szerkezeteinek és műtárgyainak kialakításának fázisában dolgozik a legtöbb munkagép. Ezen időszakban lehet a legnagyobb levegőterhelésre, ezen belül diffúz kibocsátó forrásoktól származó környezeti levegőterhelésre számítani.

Hatásterület:

Létesítés során:

Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni az alapozási és egyéb földmozgatással járó munkák miatt. A munkaterületről származó por a tapasztalatok szerint mintegy 180 m távolságban kiülepszik.

A kibocsátások számítása során figyelembe vették a szennyvíztisztító telep és annak szerves részét képező nyomóvezeték építéséhez szükséges anyagok helyszínre szállításából, rakodásából származó hatásokat is.

Az építkezés területén az építés során maximum 6 db gépjármű és munkagép dolgozik.

- A munkagépek kipufogógázai által okozott legjelentősebb emissziós terhelés a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjában meghatározott c) feltétele szerint nitrogén-oxidok légszennyező anyag vonatkozásában a munkaterületől számított 50 méteren belül alakul ki.

A szennyvíztisztító telep a legközelebbi lakóingatlantól (Egerfarmos, Vasút út 83.) 880 m távolságra helyezkedik el, így a beküldött előzetes vizsgálati dokumentumban szereplő számítások alapján lakott területet a kivitelezésből származó levegőterhelés nem érint.

A fentiek alapján elmondható, hogy a előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott levegőtisztaság-védelmi intézkedések megtételével a létesítés időszakában nem kell jelentős levegőterhelésre számítani.

Működés során:

Az új szennyvíztisztító telep technológiai rendszere biztosítja a beérkező szennyvíz mechanikai tisztítását, finom rács és homokfogó kiépítésével, a biológiai tisztítást az előírt tisztítási hatásfok elérésével, a fertőtlenítés lehetőségének kialakítását, valamint az iszapvíztelenítés kiépítését és a víztelenített iszap 1 éves tározását (fedett, műszaki védelemmel ellátott létesítménnyel).

A technológiából adódó szagszennyezett levegőre vonatkozó hatásterületet a javasolt szag expozíciós határértékek figyelembevételével mutatták be (szennyvíz kezelése – 1,5 SZE/m³).

A szennyvízkezelési technológiából származó bűz összesített hatásterületét a szagemisszió határozza meg:

- 1 SZE/m³ szagemisszió távolsága a szennyvíztisztító telep súlypontjától (forrástól) számítva 338 m.

A hatásterületen belül nem található védendő építmény.

Éghajlatvédelem:

A dokumentáció tartalmazza az éghajlatvédelmi tervfejezet, melynek alapján elmondható, hogy a környezetvédelmi és műszaki előírások betartása mellett a tervezett technológia légszennyező anyagai nem terhelik olyan mértékben a légkört, amely a terület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességét befolyásolná.

A tervezett tevékenység létesítésére, valamint működtetésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi szempontból kizáró ok nem áll fenn. A vonatkozó szakterületi jogszabályokban rögzített egészségügyi határértéket, ill. tervezési irányértéket meghaladó levegőterheltség nem várható sem a tevékenység létesítési, sem az üzemelési fázisában. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület védendő ingatlant nem érint. A tervezett tevékenység megvalósítása levegőtisztaság-védelmi szempontú környezeti hatása nem jelentős. A tevékenység végzésével összefüggésben levegőtisztaság-védelmi szempontú hatósági eljárás lefolytatása szükséges.

Szaktevékenységem a fentiek figyelembevételével a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3-8. §, valamint a 4-30. § rendelkezései alapján adtam ki.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A szennyvíztisztító telep létesítésével kapcsolatos, szakterületet érintő kizáró ok nem áll fenn. A benyújtott dokumentáció adattartalma alapján megállapítható, hogy a vonatkozó szakterületi jogszabályokban rögzített határértékek betartása külön intézkedések nélkül biztosítható. A számítások szerint az építési munkálatokra vonatkozó nappali határértékek biztosíthatóak. Az építési munkálatokból származó zajvédelmi hatásterület határa kb. 194 méterre húzódik ($L_{THnapp,ai}=60$ dB-es határérték figyelembevételével), melyen nem található védendő ingatlan.

A kivitelezési időszakra vonatkozóan a tervbe vett intézkedések betartása mellett mérsékelhető a környezeti zajterhelés, azaz:

- az éjszakai megítélési időszakban, illetve hétvégén a munkavégzés és a szállítási tevékenység mérséklése, lehetőség szerinti kizárása,
- a munkagépek rendelkezzenek az EU-s normáknak megfelelő engedélyekkel, illetve zajteljesítmény szintjük a megengedett szintet nem lépheti túl,
- valamint a szállítást végző járművek útvonalát úgy szükséges kijelölni, hogy a már meglévő fő és gyűjtő úthálózatot vegyék igénybe,
- a lehetőségekhez mérten csökkenteni az üresjáratok mértékét.

A tervezett szennyvíztisztító telep az Egerfarmos, Egerlővő, Mezőszemere és Mezőtárkány települések szennyvízhálózatának fogadását hivatott végezni. A legközelebbi védendő falusias lakóterület övezeti besorolású területen helyezkedik el kb. 910 méterre a beruházás helyszínétől. Az építkezés várható időtartama 1 hónap – 1 év belüli időtartam.

A környezetvédelmi tervdokumentáció zaj elleni védelem követelményei szerint elvégzett számítások alapján az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályba foglalt határértékek külön intézkedések nélkül tarthatóak, a szennyvíztisztító telep működése folyamatos, ugyanakkor nem jár jelentős környezeti zajterheléssel.

Az üzemelés során elsősorban a mechanikai és biológiai tisztítási folyamatokból, illetve a gépészeti berendezések működéséből és a járműforgalomból származó zajterheléssel kell számolni. Az előzetes számítások alapján a telephely működéséből származó zajvédelmi hatásterület 88 méterben adódik, melyen nem található védendő ingatlan.

A tervezett beruházásból származó közúti forgalom zajterhelés-növekmény értéke az előzetes számítások alapján várhatóan nem változtatja meg számottevően a jelenlegi zajterhelést, így ebben az esetben a forgalomból eredő hatásterület nem értelmezhető.

Zajvédelmi ügyekben a hatáskört a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.§-a szabályozza, miszerint a rendelet (3) bekezdés b) pontja alapján a valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja az első fokú hatósági jogkört.

Szaktevéleményemet a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 9. §, 12-14. §, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam ki.

Földtani közeg-védelmi szempontból:

Földtani közeg védelem tekintetében a tervezett beruházás kapcsán szakterületet érintő, kivitelezést akadályozó vagy kizáró ok nem áll fenn.

Tárgyi területen kármentesítés nincs folyamatban, nyilvántartásunk szerint a beruházás szennyezett területet nem érint.

A tervezett tevékenység – illetve az annak eredményeként kialakuló állapot – nem eredményez jelentős környezeti hatást, illetve a földtani közeg állapotát hátrányosan nem befolyásolja.

Tárgyi kivitelezéshez szakterületi hatáskörbe tartozó engedély megszerzése nem szükséges.

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás földtani közeg védelme szempontjából nem kifogásolható, jelentős környezeti hatása nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.

Szakvéleményemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-17. §-a, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-a, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet figyelembevételével adtam meg.

Természet- és tájvédelmi szempontból:

A Mezőtárkány 054/15 hrsz.-ú földrészlet országos jelentőségű védett természeti területet nem érint, ugyanakkor az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózathoz tartozó *Hevesi-sík* (HUBN10004) különleges madárvédelmi terület részét képezi. Az ingatlan a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kijelölt országos ökológiai hálózat *pufferterület* övezetéhez tartozik; a Laskó-patak (a tisztított szennyvíz tervezett befogadója) az *ökológiai folyosó* övezet része.

A beruházási terület természetvédelmi értéke csekély, jelenleg szántó, a táj környezetében sincs más művelés ág. A Laskó-patak részűjét közepes természetességű, jellegtelen száraz gyepp borítja. A töltés belső oldalának vegetációját kisebb-nagyobb csoportokból álló üde cserjék, illetve magas lágyszárú kórós állomány alkotja. A szántóterületet a védett és jelölő madárfajok csak alkalmilag és táplálékszerzés céljából veszik igénybe. Az ismertté vált tűzok előfordulások legalább 4,7 km távolságra vannak a beruházási területtől. A Laskó patakban a védett eurázsiai hód (*Castor fiber*) előfordulása ismert, a patak szegélyében a fürge gyík (*Lacerta agilis*) populáció említésre méltó.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A tevékenységnek táj- és természetvédelmi szempontból, az alábbi hatáscsökkentő intézkedések betartása mellett jelentős hatása nem várható, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

1. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni, törekedni kell a műszakilag indokolható legkisebb területi igénybevételre.
2. A munkálatok során szükségessé váló nádirtást, cserjeirtást, fakivágást fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között kell elvégezni.
3. A Laskó-patakba kibocsátott tisztított szennyvíz nem fejthet ki kedvezőtlen hatást a vízfolyásban élő védett eurázsiai hód (*Castor fiber*) állományára. A kedvezőtlen hatás elkerülését célzó terveket (pl. nádas vagy nyárfás utószűrő) a természetvédelmi kezelésért felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: BNPI) előzetesen egyeztetni szükséges.
4. A Laskó-patak kisvízi (vízzel borított) mederrészában munkálatok csak július 15. és október 30. között végezhetők.

5. Nádirtást, cserjeirtást, fakivágást, a Laskó-patakot érintő beavatkozásokat előzetesen a helyszínen egyeztetni kell a BNPI-vel.
6. Javasolt a telep tájbaillesztése, a telep nyugati, északi és keleti oldalán háromszintes (gyep, cserje, fa) takarónövényzet kialakításával. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni.
7. A megvalósítás során bolygatott talajfelszíneket a kivitelezés befejező időszakában helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok (pl. parlagfű, kanadai aranyvessző, selyemkóró stb.) megjelenését, megtelepedését, terjedését kaszálással, a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt július, augusztus hónapra ütemezve, meg kell akadályozni.
8. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen bele.
9. A munkálatok során kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett hullóket, kétélűeket, kisémlősöket naponta és a megnyitott talajgödrök betemetése előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.
10. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható.
11. A BNPI-vel történt egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Természetvédelmi Hatóságnak az egyeztetést követő 8 napon belül meg kell küldeni.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a hatáscsökkentő intézkedések betartása mellett a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok természetvédelmi helyzetére nem gyakorol jelentős hatást.

A szennyvíztisztító telep létesítése a hatáscsökkentő intézkedések betartása mellett a természet- és tájvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. A hatáscsökkentő intézkedéseket a tervezési területen előforduló védett értékek védelme érdekében, illetve általános táj- és természetvédelmi indokokkal, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1)-(3) bekezdése, 7. § (2) bekezdés c) pontja, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az eljárás során a BNPI 3846/3/2020. sz. szakvéleményében tett adatszolgáltatását és javaslatait figyelembe vettem.

Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. u. 11.) HE/NEF/01861-2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„Megkérték a közegészségügyi szempontú szakmai véleményt a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálytól Egerfarmos Község Önkormányzata (3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.), Egerlövő Község Önkormányzata (3461 Egerlövő, Dózsa György út 19.), Mezőszemere Község Önkormányzata (3378 Mezőszemere, Május 1. út 31.) és Mezőtárcány Község Önkormányzata (3375 Mezőtárcány, Kossuth Lajos utca 81.) megbízásából eljáró Szökéné Hajdu Diána Krisztina kérelmére a Mezőtárcányi szennyvízelvezetési agglomeráció, Mezőtárcány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett

szennyvíztisztító telepének megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015 (III.30) Kormányrendelet 28§ (1) 5. melléklet I. táblázat 3 pontjában foglaltak szerinti szakkérdésben.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítottam az alábbiakat:

A terv szerint Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány települések szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése, és a Mezőtárkány; 054/15 hrsz-ú ingatlanon szennyvíztisztító telep létesítése a cél. Jelenleg az érintett agglomeráción belül egyetlen település sem rendelkezik közüzemi, elválasztott, gravitációs rendszerű szennyvíz-csatorna hálózattal és szennyvíztisztító teleppel. Beruházó, engedélykérő célja, hogy az érintett Mezőtárkányi szennyvízelvezetési (Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány települések) agglomeráción belül Mezőtárkány településen korszerű elválasztott rendszerű, közös térségi, új szennyvíztisztító telepet valósítson meg. A tervezett szennyvízberuházás részeként a térségi szennyvíztisztító telep Heves megye délkeleti részén, a Hevesi-síkon, külterületen létesül Mezőtárkány község közigazgatási területén. A szennyvíztisztító telep létesítése mezőgazdasági területet érint, melynek földhivatali nyilvántartási szerinti művelési ág besorolása: szántó. A szennyvíztisztító telep tervezett biológiai tisztító kapacitása 3.846 LE. A tervezett tisztítóteleptől 400 m-re található a Laskó-patak, mely a tisztított szennyvíz befogadója lesz a tervek szerint. A szennyvíztisztító telep és ahhoz kapcsolódó létesítmény közvetlenül a 33201a út mellett létesül 10.142 m² területfoglalással (telekalakítással érintett terület). A tisztított szennyvíz bevezetés kitorcollásának szelvény száma: 16+540 fkm. A tisztított szennyvíz D110 mm-es haszoncsövön, és D160mm-es partéltorkolati művön keresztül folyik a patakba, amely a Tisza-tóba torkollik. Mezőtárkányi szennyvízkezelési agglomeráció összesített lakos-egyenértéke 3.846. Mezőtárkányi térségi szennyvízelvezetési agglomerációban keletkező éves szennyvíz mennyisége: 365 m³/d csatornán érkező + 20 m³/d NKÖHSZ (a jellemző vízfogyasztási adatok alapján). A meglévő terepszinthez történő csatlakozás 20 m hosszban történik, a 148+000 tkm szelvényig. Mezőtárkány közigazgatási területén belül nincs nyilvántartott (sem felszíni, sem felszín alatti) vízbázis védőterület. A legközelebbi vízbázis védőterület Mezőszemere közigazgatási területén fekszik. A szennyvíztisztító telep tervezett helye nem nitrát érzékeny terület. A telephelyen belül az alábbi létesítmények valósulnak meg a vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján: üzemviteli épület (11,90 m x 4,60 m); NKÖHSZ fogadó, kézírás, átemelő (4,76 m x 2,16 m); mechanikailag tisztított szennyvíz átemelő (2,0 m hasznos belső átmérővel); osztómű; kombinált biológiai tisztító műtárgy (2 db a két különálló szennyvízvonalra) (10,2 m belső átmérővel); iszapsűrítő és tároló műtárgy (5,0 m belső átmérővel); iszapvíztelenítő gépház; fedett iszaptároló (18,8 m x 13,8 m); technológiai gépház (9,70 m x 5,30 m). A telepen belül belső tárolóterek kialakítására is sor kerül, az alábbiak szerint: aggregátor tárolására betonozott térszín; rácsszemét és homokfogó hulladék tároló konténerek tárolótere; gyephezagos burkolatú gépkocsi beálló. A szennyvíztisztítási technológia főbb lépései: mechanikai tisztítás (rács-szűrés, homokfogás); aerob eleveniszapos szervesanyag és ammónia eltávolítás, váltakozó/szimultán denitrifikáció, vegyszeres foszfor eltávolítás és fázis-szétválasztás/utóülepítés; iszapkezelés. A szennyvíztisztító telep ivóvíz ellátása a telepre beérkező NA80 ivóvíz vezetéken keresztül biztosított. A telepen 1 db tűzvíz csap és 2 db kerti locsolócsap létesítése tervezett. A projekt eredményeként egy korszerű, a környezetvédelmi és természetvédelmi fenntarthatósági szempontoknak is megfelelő, vízgazdálkodási stratégiai szempontokat is kielégítő elválasztott rendszerű szennyvíztisztító telep (és annak kiszolgáló létesítményei) valósul meg a Mezőtárkányi szennyvízkezelési agglomerációban. A fejlesztés eredményeként az érintett területen a felszín alatti vízminőség állapotának javulása várható.

Az előzetes vizsgálati eljárás során a rendelkezésre bocsátott dokumentáció áttanulmányozása alapján vélelmezhető, hogy települési és környezet-egészségügyi szempontból a tervezett

tevékenységből – Mezőtárkányi szennyvízelvezetési agglomeráció, Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító létesítése, üzemelése során - jelentős emberi-, ivóvízi-, és település-egészségügyi, környezeti hatások nem feltételezhetők.

A tervezett tevékenység kapcsán kizáró okot közegészségügyi szempontból nem állapítottam meg.

A terület közelében élő lakosság akut, és krónikus egészségi kockázata várhatóan nem fog megnövekedni. A tervezett létesítmények megvalósulásával közérdek, és közegészségügyi állapotok javulása várható.

Fentiek okán javasolt az alábbiak betartása, figyelembe vétele:

- A szennyvíztelep elhelyezésénél biztosítani kell a lakott területtől való megfelelő védőtávolságot. (1000/500m)
- A műtárgyakat vízzáróan-, és a bűz keletkezés szempontjából kockázatosnak ítélték technológiák zár kezelését kell biztosítani.
- A létesítés és majdani tevékenység során be kell tartani az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit.
- A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően kockázatos anyagok talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést okozzanak. Az ivóvizek vízvezetékeinek környezetében a védőterületek épségét folyamatosan biztosítani kell.
- A felhasználásra kerülő veszélyes vegyi anyagok, keverékek tekintetében a zárttságot, kármentős tárolást, kémiai biztonsági előírásokat be kell tartani
- A szennyvíztelep majdani üzemelése során a rágcsálók megelőző irtásáról folyamatosan gondoskodni kell a keletkező hulladékok folyamatos elszállíttatásának biztosításával.

Szakmai véleményemet környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően tettem meg.

Szakkérdés vizsgálat során figyelembe vettem a 2000. évi XXV-ös kémiai biztonsági törvény 28-29. §, a hulladékokra vonatkozó 2012. évi CLXXXV törvény 12-15. §, és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében, és a 18/1999.(VI.3)NM rendelet 36§ és 4.mellékletben a fertőzőbetegségek megelőzéséről előírtakat.

Hatáskörömet, illetékességemet meghatározó jogszabályok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2§ (1) d.) pontjában biztosított hatáskörben, 3/2020 (II.28) utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló utasításban, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 9/2020 (IV.23) Kormány megbízotti utasítás 1 melléklet 13. §., és a 10 mellékletben foglalt előírására tekintettel, és figyelembevételével adtam meg."

Kulturális örökségvédelmi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (3300 Eger, Szarvas tér 1.) HE/EOF1/00893-2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„Az Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány települések szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítéséhez kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása ügyben, a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/01752/2020. ügyiratszámú eljárásában a kulturális örökség védelmére irányuló szakkérdés vizsgálata alapján az alábbi előírást teszem.

- Az előzetes régészeti dokumentáció (továbbiakban: ERD) második fázisaként el kell végezni a beruházással érintett terület geofizikai kutatását és próbafeltárását.
- A földmunkával járó teljes tevékenységre vonatkozó előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben az örökségvédelmi hatóság eljár, szakhatósággként vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik.
- Az ERD eredményeit és a régészeti örökség megóvására tett javaslatait a beruházás előkészítésénél és kivitelezés során figyelembe kell venni.
- A tervezett beruházás kivitelezése csak az előzetes régészeti dokumentációban meghatározott megelőző feltárás befejezése után kezdhető el, a feltárt terület nagyságát és határait a munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- A megelőző feltárás eredményeit bemutató dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell nyújtani.
- Az SZNY11 jelű nyomóvezetéknek a Mezőtárkány–Csörsz–árok régészeti lelőhely területét a megjelölt hosszúságban (1. végpont: x-758000, y-264500; 2. végpont: x-759500, y-263900, megközelítőleg 1500 m), a beruházással el kell kerülni.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel.

A tárgyi ügyben környezeti hatásvizsgálat lefolytatása örökségvédelmi szempontból nem indokolt. Egerfarmos Község Önkormányzata (3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.), Egerlövő Község Önkormányzata (3461 Egerlövő, Dózsa György út 19.), Mezőszemere Község Önkormányzata (3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.) és Mezőtárkány Község Önkormányzata (3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos u. 81.) – a továbbiakban együttesen: Ügyfelek- megbízásából eljáró Szőkéné Hajdú Diána Krisztina meghatalmazottjának kérelmére az Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány települések szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésének előzetes vizsgálata tárgyában nyújtott be kérelmet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz. Az eljáró hatóság tárgyi ügyben az első fokú örökségvédelmi hatóságtól a kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdés vizsgálatát kérte.

A kérelem átvizsgálása után és a helyszín ismeretében megállapítottam, hogy a beruházás területén régészeti lelőhelyek találhatók: (azonosító: 44687, 83211, 34601, 83205, 83207, 83209), amelyeket a tervezett tevékenységgel járó földmunkák veszélyeztetnek.

A tárgyi beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet, illetőleg a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja alapján nagyberuházásnak minősül. Az építendő a beruházási területre vonatkozóan

elkészítette a Köt. 23/C. § (1) bekezdésében nagyberuházás esetén előírt előzetes régészeti dokumentáció terepbejárási munkarészen alapuló előkészítő munkarészét. Tárgyi nyomvonal-szakasz a terepbejárás idején részlegesen volt szemlélhető a terület egy részét borító növényi fedettség miatt, amely a talajfelszín érdemi szemlélését csak korlátozottan tette lehetővé.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 37. § (3) bekezdésének megfelelően a rendelkezésre álló örökségvédelmi hatástanulmány vagy próbafeltárás nélkül készült előzetes régészeti dokumentáció esetén a hatóság dönt arról, hogy az alkalmas-e az elvégzendő régészeti feladatellátás módjának, valamint idő- és költségvonzatának meghatározására.

A Köt. 23/C. § (5) bekezdése kimondja, hogy az előzetes régészeti dokumentáció készítése során – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – próbafeltárást kell végezni, amely nem a megelőző feltárás része.

A Kr. 39. § (1) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentáció két fázisban is készülhet: adattári és lelőhely-felderítési (ERD-I.), valamint próbafeltárási (ERD-II.).

A Kr. 39. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az előzetes régészeti dokumentáció keretében a próbafeltárást az akadályozó körülmény megszűnését követően kell elvégezni, ha a próbafeltárás építmény, aszfalt vagy térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, engedélyhez kötött magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem lehetséges, vagy az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez.

Az előzetes régészeti dokumentáció készítését megalapozó próbafeltárás végzése folyamatban van. Az elkészült előzetes régészeti dokumentációt a próbafeltárás eredményeivel ki kell egészíteni.

A Kr. 40. § (7) bekezdésének megfelelően a földmunkával járó teljes tevékenységre vonatkozó előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik. A Kr. 40. § (8) bekezdése lehetővé teszi, ha első hatósági eljárás megindításakor a próbafeltárást akadályozó körülmény még nem hárult el, az előzetes régészeti dokumentáció addig elkészült munkafázisait kell csatolni a kérelemhez.

Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a Köt. 23/D. § (1) bekezdésében meghatározott feltárási projektterv. A Köt. 23/D. § (2) bekezdése szerint a feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, valamint a Köt. 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, feltárássra jogosult intézményt. Az előzetes régészeti dokumentáció készítője a projekttervben határozza meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás indokait.

A Köt. 23/C. § (3) bekezdése alapján az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Várkapitányság Nonprofit Zrt. (címe: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.) készíti el.

A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy a beruházót terheli az előzetes régészeti dokumentáció – beleértve a próbafeltárást –, a teljes területű feltárás, valamint a régészeti megfigyelés és az elfedési régészeti előkészítésének költsége. Az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésének költségei, a Kötv. 23/F. § (7) bekezdésének megfelelően – nemzetgazdasági szempontból indokolt esetben – a központi költségvetésből fedezhetőek.

A Kötv. 23/D. § (4) és (5) bekezdése szerint a feltárási projekttervet a Várkapitányság Nonprofit Zrt. (címe: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.) a beruházó részére megküldi. A beruházó a feltárási projekttervet véleményezheti, módosítását, kiegészítését javasolhatja. A véleményt figyelembe kell venni, ha az műszaki és pénzügyi szempontból a régészeti feladatellátást akadályozó tényeken alapul. A beruházó által elfogadott projekttervet a Várkapitányság Nonprofit Zrt. (címe: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.) megküldi a projekttervben szereplő, a régészeti feladatellátás elvégzésére megjelölt intézménynek.

A kulturális örökség védelmére irányuló szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 4. pontja, és a Kr. 88. § (1) bekezdésében felsorolt szempontok szerint történt.”

A termőföld minőségi védelme vonatkozásában a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya (3300 Eger, Szövetkezet utca 6.) HE/NTO/06079-2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/01752-9/2020. iktatószámú megkeresése tárgyában, melyben talajvédelmi szakvéleményt kért hatóságomtól Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep megvalósítására vonatkozólag, előzetes vizsgálati eljárásban, a következő szakmai véleményt adom.

A beruházás létesítésének talajvédelmi szempontból kizáró oka nincs, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. A beruházás megvalósítása során, a termőföld minőségi védelme tekintetében felhívom a figyelmet az alábbi talajvédelmi előírások betartására:

1. A beruházást úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett (Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú szántó művelési ágú termőföld) és a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
2. A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról. Termőföld más célú hasznosítására vonatkozó érvényes engedély nélkül tilos a humuszos termőréteg eltávolítása.
3. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
4. A munkálatok során az érintett termőföldeken keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészekre kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg.
5. Amennyiben a mentett humuszos termőréteg az ilyen módon történő felhasználására nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, vagy termesztő közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra átruházható.

6. A helyben felhasználásra nem kerülő humuszos termőtalaj mennyisége után a beruházónak talajvédelmi járulékot kell fizetnie, melynek mértékét a humuszgazdálkodási okiratok alapján, a talajvédelmi hatóság állapít meg, külön eljárásban.
7. A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni.
8. A földhasználó és a beruházó köteles a talaj védelmével kapcsolatos tevékenysége dokumentumait 5 évig megőrizni.
9. Biztosítani kell, hogy a szennyvíztisztító telep létesítésével érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
10. Termőföldön, a fenti előírásokon túl, bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon.
11. A termőföld minőségét veszélyeztető tevékenységet és eseményt a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni."

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„2020. december 14. napján hatóságomhoz érkezett a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/01752-9/2020. iktatószámú megkeresése, melyben talajvédelmi szakvéleményt kér hatóságomtól Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep megvalósítására vonatkozólag előzetes vizsgálati eljárásban.

A megkereséshez csatolta a Enviroment Környezetvédelmi, Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság (3070 Bátorfaterenye, Kossuth út 7.), által készített Előzetes Vizsgálati Dokumentációt (dokumentáció címe: Mezőtárkány központú szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító telep).

A benyújtott dokumentáció alapján talajvédelmi hatósági jogkörömben a termőföldön megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányuló előzetes vizsgálati eljárásban, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a termőföld minőségi védelme tekintetében megállapítottam, hogy a beruházásnak talajvédelmi szempontból akadálya nincs.

Megállapítottam továbbá, hogy Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telep megvalósítására során érintett és a környező termőföldek tekintetében nem valószínűsíthető a termőföld minőségét befolyásoló jelentős környezeti hatás, a megtett talajvédelmi előírások betartása mellett. A dokumentáció alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok talajvédelmi szempontból nem merült fel. Az előzetes vizsgálat alapján talajvédelmi szempontból a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. melléklet I. táblázat 5. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 26. § és a 27. § (2) bekezdése, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 9/2020. (IV. 23.) számú Kormány megbízotti utasítás 1. melléklet 12. § és 13. § alapján vizsgáltam meg.

A termőföld minőségi védelme tekintetében tett talajvédelmi szakmai vélemény előírásait a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. §, 44. §, 47. §, 48. §, 50. § (2) bekezdés b) pontja és az 55. §-ban foglaltak, illetve a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja, a 2. § (5) bekezdése, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2.4. pontja alapján adtam meg."

A termőföld mennyiségi védelme vonatkozásában a Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (3390 Füzesabony, Széchenyi út 7.) 12176/2/2020. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„Hivatalomhoz 2020.12.14-én érkezett, fenti hivatkozási számú és tárgyú megkereséséből és a csatolt mellékletből megállapítottam, hogy a szennyvíztisztító telep Mezőtárkány külterület 054/15 helyrajzi számú, (5)-(6) minőségi osztályú, szántó művelési ágú földrészleten kerül elhelyezésre.

Mivel a szennyvíztisztító telep kialakítása termőföld végleges igénybevételével jár, a munkálatok megkezdése előtt termőföld más célú hasznosításának engedélyezése iránt kérelmet kell benyújtani a Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2-höz (3390 Füzesabony, Széchenyi út 7.), a más célra hasznosítandó, konkrét területi adatok megjelölésével. Ha a más célú hasznosítás a földrészletnek csak egy részét érinti, akkor a más célra hasznosítandó területet ábrázoló vázlat és hozzá kapcsolódó terület-kimutatás benyújtása is szükséges. A munkálatokat csak a jogerős, más célú hasznosítást engedélyező határozatban foglaltaknak megfelelően lehet elkezdeni.

A termőföld más célú hasznosítása a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 12. § -ban foglaltak alapján kezdeményezhető.

A Tftv. 11. § alapján:

„(1) Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni.

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.

(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni."

A rendelkezésemre álló adatokból megállapítottam, hogy Mezőtárkány községben az (5) minőségi osztályú, szántó terület átlagosnál jobb minőségű terület, a (6) minőségi osztályú, szántó terület átlagosnál gyengébb minőségi osztályú terület.

Véleményemet a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7.§.-ban és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja és 37. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva adtam ki."

A Heves Megyei Kormányhivatal környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/10541-1/2020.ált számú szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya HE/KVO/01752-6/2020 számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány községeknek a Mezőtárkány 054/15 hrsz.-ú ingatlanon tervezett közös szennyvíztisztító telepe előzetes vizsgálati eljárásának lefolytatásához.

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkereséséhez dokumentációt nem csatolt, annak hozzáférhetőségét a Hivatal internetes oldalán biztosította.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt az Enviroment Bt. (3070 Bátonyterenye, Kossuth út 7.) készítette.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése, annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Az engedélyezési dokumentációban rögzítésre került:

„A tervezett beruházás révén 4 település, Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány települések térségi szennyvízkezelése oldódik meg, mely településeken kiépítésre kerül az elválasztott rendszerű szennyvíz csatornahálózat, három tisztítási fokozatú befogadó szennyvízteleppel.

A beruházás során Mezőtárkány külterületén térségi, korszerű, eleveniszapos technológiájú szennyvíztisztító telep létesül külterületen, a legközelebbi lakóingatlantól 880 m-es távolságra. A távolság révén – az elvégzett hatásterület számítások alapján – a tisztítótelep üzemeltetéséből fakadóan nem várható negatív hatás a lakosság életminőségére és egyéb környezeti elemekre (figyelembe véve a teleppel közvetlenül szomszédos mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokat).

A tisztítótelep, valamint a tisztított szennyvizet befogadóba vezető nyomócső áthalad a HUBN100004 azonosító kóddal jelölt Natura 2000 státuszú területen, melyben a tanulmányban előírt védelmi intézkedések betartásával károsító hatást nem gyakorol a kivitelezési munka.

A szennyvízberuházás hatásainak vizsgálata, elemzése során megállapítható, hogy annak megvalósítása és üzemeltetése nem jár jelentős környezeti igénybevétellel, a beruházás megvalósításának eredményeként az érintett területen a környezet minősége javul a felszíni és felszín alatti vizeket érő terhelés csökkenése miatt. Az elvégzett, befogadót érő terhelésvizsgálatok alapján, és a tervezői adatszolgáltatásra tekintettel a szennyvíztisztító telep a Laskó patak vizének minőségére jelentős negatív hatást nem gyakorol (legrosszabb esetben, a kisvízi időszakban is a bevezetett tisztított szennyvíz a mederbeli víznek 1/20-ad részét teszi ki, mely a keveredés mellett a Laskó patak vízminőségére káros hatást nem gyakorol).”

A tervezett szennyvíztisztító telep területe nyilvántartásunk szerint hidrogeológiai védőidomot, nagyvízi medret nem érint, a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „érzékeny” területen helyezkedik el, amely azonban nem nitrátérzékeny.

A tisztított szennyvizet befogadó Laskó-patak a felülvizsgált Országos Vízügyi Igazgatóság Vízgyűjtőgazdálkodási Terv (VGT2) szerint állandó vízszállítású felszíni vízfolyás, amely a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, 2. számú melléklete szerint a 4. Általános védettségi kategóriába tartozik.

A tervezett szennyvíztisztító telepről történő tisztított szennyvíz kibocsátásból jelentős környezeti hatás vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.

Hatáskörömbbe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása érdekében a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján Mezötárkány Község Önkormányzat Jegyzőjét megkerestem.

Mezötárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának címzett, MT/2654-27/2020. számú iratában az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján kizárását és másik eljáró szerv kijelölését kérte.

A Heves Megyei Kormányhivatal HE/HAT/1212-2/2020. számú, 2020. december 18-án kelt végzésében a Bélapátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki.

A megkeresésre a Bélapátfalva Város Önkormányzat Jegyzője HIV/3924-2/2020. iktatószámú iratában az alábbi nyilatkozatot tette:

„[...] a tervezett tevékenység (Mezötárkány, külterület 054/15 hrsz. alatti ingatlanon szennyvíztisztító telep létesítése):

- Mezötárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020 (VIII. 27.) sz. határozata alapján összhangban van Mezötárkány Község Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2004. (IX. 09.) sz., a Szabályozási Tervről és a Helyi Építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletével
- a tervezett tevékenységgel érintett terület nem áll helyi területi védelem alatt
- a tervezett létesítmények a helyi természetvédelmi követelményeknek megfelelnek.”

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével a **mezőtárkányi szennyvízelvezetési agglomeráció, Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telepének megvalósítására vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek**, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető.

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

A nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ngvt.) 2. §-a értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az Ákr. 124. §-a, valamint az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, hogy a 272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint